РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2026 г № 489
пгт. Долгое

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающей территории к ним

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Должанского района Орловской области,

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Должанского района.(Приложение 1).

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Должанского района Орловской области. (Приложение 2).

3. Главам городского и сельских поселений поддерживать имеющиеся на территории водоемы согласно приложения 3 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Должанского района от 26.04.2022 г. №256 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающей территории к ним»

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Должанского района.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы района В.А.Фирсов

Приложение
к постановлению администрации
Должанского района
от 23.10.2026 г. №489

Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Должанского района

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Должанского района Орловской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

– источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары;

– пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

– система водоснабжения – комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

– система противопожарного водоснабжения – система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

– пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

– район выезда – территория, на которой силами 19 пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Орловской области (далее – ПСЧ-19) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ.

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

– эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

– финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

– возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений ПСЧ-19 или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

– проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

– установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

– наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

– очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

– проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

– немедленное уведомление ЕДДС Должанского района и ПСЧ-19 о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ.

2.2. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Должанского района и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ.

3.1. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) Администрацией Должанского района, организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями ПСЧ-19.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. ПСЧ-19 в установленном порядке сообщает в Администрацию Должанского района, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. Организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

– опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

– при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

– не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.8.1. Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

а) отсутствие указателя либо нечеткие надписи на нем:

– отсутствие указателя (координатной таблички);

– нечетко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

б) невозможность подъезда:

– невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

– отсутствие подъезда;

в) невозможность его обнаружения:

– засыпан грунтом (мусором и т.п.);

– завален оборудованием, иными предметами (загроможден автотранспортом и т.п.);

– под слоем льда (снега);

– заасфальтирован;

г) невозможность установить пожарную колонку:

– сдвинут колодец;

– колодец завален грунтом;

– колодец заплыл грязью;

– стояк низко расположен;

– сбита резьба на стояке;

– смещен стояк;

– сужены проушины на верхнем фланце;

– мешают болты на верхнем фланце;

д) наличие технических дефектов:

– заглушен;

– нет стояка;

– не закреплен стояк;

– стояк забит грунтом;

– трещина в стояке;

– нет штока;

– проворачивается (сорван) шток;

– шток не провернуть;

– погнут шток;

– длинный шток;
– короткий шток;
– малый квадрат штока;
– большой квадрат штока;
– стерты грани штока;
– разбит фланец;
е) отключение от магистрали:
– отключение от магистрали;
ж) заморожен:
– заморожен.
3.8.2. Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:
а) дефекты:
– указатель (табличка) не соответствует действительности:
– указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
– гидрант не закрывается (течет);
– низкое давление в сети;
– дренаж колодца;
– нет комплекта;
– сдвинуто кольцо колодца;
– нет крышки колодца;
– нет крышки стояка гидранта;
– в стояке нет затравки (пробки);
– течь под верхним фланцем;
– течь под нижним фланцем;
– вода в стояке (не работает сливное устройство);
– вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод);
б) отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур;
в) указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.9. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
– отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
– отсутствие указателя (координатной таблички);
– не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
– отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
– низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
– не герметичен (не держит воду);
– отсутствует упорный брус;
– не закреплён упорный брус;
– неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
– наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.
3.10. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
– отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
– не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

– невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

– отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.11. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.12. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.13. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

4.5. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ПСЧ-19 привлекаются на проверку их состояния.

4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

Приложение 2
к постановлению администрации
Должанского района
от 23.10.2026 г. №489

ПЕРЕЧЕНЬ
противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов и водных объектов на территории Должанского района Орловской области, используемых для забора воды в целях пожаротушения

	Пгт. Долгое			
	Пожарные гидранты	Водонапорные башни	Пожарные водоемы	прилож ение
1.	Ул. Октябрьская,14А	Ул. Асессорова	Ул. Свердлова, 1	
2.	Ул. Ленина	Ул. Ленина	Ул. Ленина, 14	
3.	УЛ.Казьминская, 62	Ул.Казьминская, 62	Ул.Газопроводская, 8	
4.	Пер. Славянский,22	Пер. Славянский,22	Ул. Молодежная (ФОК)	
5.	Ул. Первомайская,1	Ул. Первомайская,1	Ул. Молодежная, 1	
6.	Ул. Дзержинского, 7	Ул. Привокзальная	Ул. Привокзальная, 14 А	
7.	Пер. Комплексный	Пер. Комплексный	Ул. Привокзальная, 14 А	
8.	Ул. Гагарина	Ул. Гагарина	Ул. Привокзальная,14 А	
9.	Ул. Ленина	Ул. Ленина	Ул. Привокзальная,14 А	
10.	Ул. Калинина, 49			
11.	Гаражи ЖК Финский			
12.	Ул. Молодежная, 9			
13.	Ул. Молодежная 19			
14.	Ул. Молодежная, 29			
15.	Ул. Молодежная,37			
16.	Ул. Молодежная, 53			
17.	Пер. Славянский			
18.	Ул.Газопроводская,7			
19.	Ул. Горького, 18			
20.	Ул. Калинина, 37			
21.	Ул.Газопроводская, 1А			
22.	Ул. Кирова, 13			
23.	Ул. Свердлова, 11			
24.	Ул.Газопроводская, 8			
25.	Ул. Ленина, 33			
26.	Ул. Гагарина, 14 А	Ул. Гагарина, 14 А	Ул. Гагарина, 14 А	
27.			Ул. Гагарина, 14 А	
28.	Ул. Полевая, 1А		Ул. Полевая, 1 А	
29.	Ул. Полевая, 1 А			
30.	Ул. Полевая,1А			
Вышнее Ольшанское сельское поселение				
31.		С. Вышее Ольшаное	С. Вышее Ольшаное	

32.			с. Вышее Ольшаное	
33.		С. Студеное		
34.		С. Баранчик		
35.		С. Нижнее Ольшаное		
Успенское сельское поселение				
36.	д.Выгон ул.Центральная,21	Д. Выгон		
37.		Д. Гремячка		
Кудиновское сельское поселение				
38.	П. Шлях	П. Шлях		
39.	П. Шлях			
40.		с. Николькое	с. Никольское	
41.		С. Кудиново		
42.		С. Кривцово-Плота	С. Кривцово-Плота	
43.		Д. Евланово	Д. Евланово	
Дубровское сельское поселение				
44.	с. Тим, ул.Центральная ,10	с.Тим (ВБ№3)		
45.	с. Тим, ул.Центральная ,15	д.Лебедки (ВБ№2)		
46.	с. Тим, ул.Центральная ,25	д.Казинка (ВБ№ 4)		
47.	с. Тим, ул.Центральная ,35			
48.	с. Тим, ул.Садовая,18			
49.	д.Дубровка ул.Школьная 1	д.Дубровка (ВБ№1)		
Козьма-Демьяновское сельское поселение				
50.		с. Козьма-Демьяновское, ул.Молодежная	С.. Козьма-Демьяновское	
51.		д. Калиновка, ул.Центральная	С. Знаменское	
52.		д. Калиновка, ул.Солнечная	С. Козьма-Демьяновское	
53.		д. Калиновка, ул.Заречная		
Рогатинское сельское поселение				
54.	С. Рогатик			
55.	С. Рогатик			
Урыновское сельское поселение				
56.	С. Урынок	С. Урынок	С. Урынок	
57.		С. Вышнее Долгое	С. Вышнее Долгое	
58.			С. Нижнее Долгое	
			Д. Быстра	
СПК «Заря мира»				
59.		С. Урынок		
60.		С. Урынок		
61.		Д. Русановка		
62.		Д. Быстра		
63.		Д. Быстра		
64.		Д. Вышняя Замарайка		
65.		Д. Егорьевка		
66.		Д. Ханыки		
Пожарное водоснабжение КС-30 п. Долгое филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»				

Орловское ЛПУМГ				
67.	Территория предприятия 20 шт.		Территория предприятия 2 шт	

Приложение 3
к постановлению администрации
Должанского района
от 23.10.2026 г. №489

Расположение подъездных площадок (пирсов) к прудам:

№ п/п	Вид	Адрес места нахождения	Наименование водоема, на котором расположена подъездная площадка (пирс)	Покрытие, ограждение	Наличие всепогодного подъезда
1	Пирс	п.Долгое,ул.Прудная.	Михайловский пруд	Асфальт. Бетон.	Имеется
2	Пирс	Вблизи пгт.Долгое	Фроловский пруд	Асфальт. Бетон.	Имеется
3	Пирс	п.Долгое,ул.Казьминская.	Казьминский пруд	Асфальт. Бетон.	Имеется
4	Подъездная площадка	с.В-Ольшаное	Ольшанский пруд	Асфальт	Имеется
5	Подъездная площадка	д.Баранчик	пруд	Асфальт	Имеется
6	Подъездная площадка	с.Козьма-Демьяновское	Козьма Демьяновский пруд	Асфальт	Имеется
7	Подъездная площадка	с.Кривцово-Плота	Кривцово Плотский пруд	Асфальт	Имеется
8	Подъездная площадка	с.Студёное	Студёновский пруд	Асфальт	Имеется
9	Подъездная площадка	с.Алексеевска	Алексеевский пруд	Асфальт	Имеется
10	Подъездная площадка	с.Никольское	Никольский пруд	Асфальт	Имеется