

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером ООО «Теплосеть» условий концессионного соглашения в отношении объектов: - автономная блочно-модульная котельная БМК -5,5 МВт с блоком вспомогательного оборудования; -теплотрасса.

от 29.09.2023 года

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Теплосеть» мероприятий; предусмотренных концессионным соглашением от 25.10.2019 г, в отношении объектов: - автономная блочно-модульная котельная БМК -5,5 МВт с блоком вспомогательного оборудования; -теплотрасса.

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, состав которой утвержден распоряжением администрации Должанского района от 04.05.2023 № 196-р, произведен визуальный осмотр тепловых сетей. В результате осмотра установлено, что в рамках исполнения концессионного соглашения ООО «Теплосеть» проведены работы по замене участка тепловой сети от котельной БМК-5,5МВт, пгт.Долгое, протяженностью 80 п.м.

Концессионером ООО «Теплосеть» были представлены следующие документы:

- Акт на гидравлическое испытание (опрессовки) и готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов;
- Акт ввода в эксплуатацию тепловой сети;
- Акт выполненных работ;
- Акт контроля состояния металла тепловых сетей;
- Справка о замене участка тепловой сети.

Вывод комиссии: Условия концессионного соглашения по замене участка тепловой сети, протяженностью 80 п.м. выполнены. Тепловые сети находятся в исправном состоянии.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

_____ Жиронкин Е.А. (председатель комиссии)

_____ Савенков А.В. (секретарь комиссии)

_____ Гранкина Г.А.

_____ Борисова С.А.