

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л3501хб от 31.07.2019

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из водонапорной башни

Код пробы (образца): 07/1.19.867.4.4.05, 07/2.19.867.4.4.05

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области

Орловская область, Должанский район, д. Дубровка, ул. Советская, д. 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водонапорная башня Дубровского сельского поселения по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Тим

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

Договор от 29.05.2019 г. № 72

Объем пробы

2,0 л, 0,5 л

Тара, упаковка:

Посуда из полимерного материала, стерильная
стеклянная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

09.07.2019 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

09.07.2019 10 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Дополнительные сведения:

в опечатанном виде, сумка-холодильник при t +4 град.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитрова Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.19.867.4.4.05

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Нитраты (по NO ₃)	9,34 ± 1,87	45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Аммиак (по азоту)	0,20 ± 0,04	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Мутность	0,380 ± 0,075	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Железо	0,14 ± 0,04	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
6	Цветность	10 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	7,3 ± 1,1	7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
8	Нитриты (по NO ₂)	0,008 ± 0,002	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	35 ± 4	500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
10	Хлориды	38 ± 8	350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
11	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
12	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
13	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 07/2.19.867.4.4.05

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	4,5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции

№ RA.RU.710023 выдан 20 июля 2015г.

Юридический адрес : г.Орел , ул. Карачевская , 56-а, тел/факс(4862) 77-07-27

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л3501хб от 31.07.2019

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из водонапорной башни

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области

Орловская область, Должанский район, д. Дубровка, ул. Советская, д. 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водонапорная башня Дубровского сельского поселения по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Тим

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

Договор от 29.05.2019 г. № 72

**НД на соответствие
действующих нормативов :**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Могилевцева А.Ю.

