

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина
м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ЛЗ5866 от 31.07.2019**

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из водонапорной башни

Код пробы (образца): 07/2.19.900.5.2.05

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области
Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, д. 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водонапорная башня Кудиновского сельского поселения по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Никольское

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

Договор от 25.04.2019 г. № 75

Объем пробы

0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

17.07.2019 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

17.07.2019 11 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Дополнительные сведения:

в опечатанном виде, сумка-холодильник при t +4 град.

Сотрудник, отобравший пробу:

Помощник врача по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитрова Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/2.19.900.5.2.05

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	2,5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Оператор ПК Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции

№ RA.RU.710023 выдан 20 июля 2015 г.

Юридический адрес : г.Орел , ул. Карачевская , 56-а, тел/факс(4862) 77-07-27

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № ЛЗ5866 от 31.07.2019

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из водонапорной башни

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области
Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, д. 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водонапорная башня Кудиновского сельского поселения по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Никольское

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

Договор от 25.04.2019 г. № 75

**НД на соответствие
действующих нормативов :**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Могилевцева А.Ю.