

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.510108 выдан ФСА  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.05.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.И. Соколкина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ Л28926 от 08.09.2020**

**Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:

Вода питьевая из артезианной

Объем пробы 0,5 л

Код пробы (образца): 07/2.20.894.5.2.05

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

Администрация Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области  
Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, д. 20

**Место осуществления отбора пробы (образца):**

Артезианская скважина по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Никольское

**Основание для отбора и исследований пробы(образца):**

Договор от 14.07.2020 г. № 115

**Тара, упаковка:**

**Дата и время отбора пробы (образца):**

**Дата и время доставки пробы (образца):**

**НД на методику отбора:**

**НД на соответствие :**

стеклянная посуда

19.08.2020 09 ч. 00 мин.

19.08.2020 11 ч. 00 мин.

ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитрова Н.А.

**Дополнительные сведения:**

**Сотрудник, отобравший пробы:**

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/2.20.894.5.2.05

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.08.2020

Дата окончания исследования: 20.08.2020

| № п/п | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не доп.                | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не доп.                | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | Общее микробное число                 | 3,5                     | 50                     | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |

Примечание:

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филiaal ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,  
д. 56А;  
Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.  
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",  
Заместитель технического директора ОИ  
О.А.Бакурова

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л2289 от 08.09.2020**  
**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований**  
**к протоколу № Л28926 от 08.09.2020**

**Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:

Вода питьевая из артезианной

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

Администрация Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области  
Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, д. 20

**Место осуществления отбора пробы (образца):**

Артезианная по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Никольское

**Основание для отбора и исследований пробы(образца):**

Договор от 14.07.2020 г. № 115

**НД на соответствие:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
систем горячего водоснабжения"

**Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.**

Врач-эксперт

Могилевцева А.Ю.