

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л3368хбр от 05.08.2019

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из атрскважины с. Вышнее Долгое

Код пробы (образца): 07/1.19.849.1.1.05, 07/2.19.849.1.1.05, 07/3.19.849.1.1.05

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области, Орловская область, Должанский район, с. Урынок, ул. Центральная, д. 3а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Артезианская скважина по адресу: Орловская область, Должанский район, Урыновское сельское поселение, с. Вышнее Долгое

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

Договор от 22.04.2019 г. № 68

Объем пробы

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

0,5 л, 3,0 л, 3,0 л

Стерильная стеклянная посуда, полиэтиленовая емкость

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012, ФР.

138.2011.10033, свидетельство об аттестации №126-

210-(01.00250-2008)-2011, ФР. 138.2011.11323,

свидетельство об аттестации №235-210-(01.00250-2008)-2011

На соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 1.2.3539-18 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"

Дата и время отбора пробы (образца):

02.07.2019 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

02.07.2019 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Дополнительные сведения:

В опечатанном виде, сумка-холодильник при t+4 град.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитрова Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.19.849.1.1.05					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Молибден	менее 0,0025	не более 0,07	мг/дм ³	ГОСТ 18308-72
2	Селен	менее 0,0001	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
3	Жесткость общая	8,1 ± 1,2	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
4	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4152-89
5	ДДТ и его метаболиты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	МУ 2142-80
6	Аммиак (по азоту)	0,20 ± 0,04	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты (по NO ₂)	0,008 ± 0,002	не более 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
8	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
9	Кадмий	0,00064 ± 0,00016	не более 0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
10	Свинец	0,00045 ± 0,00013	не более 0,01	мг/дм ³	МУ 31-03/04
11	Медь	0,0047 ± 0,0016	не более 1	мг/дм ³	МУ 31-03/04
12	Цинк	0,0011 ± 0,0003	не более 1	мг/дм ³	МУ 31-03/04
13	Бор	0,04 ± 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95
14	Общая минерализация (сухой остаток)	403 ± 36	не более 1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
15	ПАВанионоактивные	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95
16	Фтор	0,28 ± 0,06	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.179-02
17	Формальдегид	менее 0,02	не более 0,05	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.187-02
18	Мутность	0,37 ± 0,07	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
19	Алюминий	менее 0,01	не более 0,2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.181-02
20	2,4-Д кислота	менее 0,01	не более 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 31941-2012
21	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
22	Сульфаты	21 ± 2	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
23	Бериллий	менее 0,0001	не более 0,0002	мг/дм ³	М 01-35-2006
24	Железо	0,11 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
25	pH	7,29 ± 0,02	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2.3:4.121-97
26	Окисляемость перманганатная	1,09 ± 0,22	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
27	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.128-98
28	Хлориды	10 ± 2	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
29	Марганец	0,00613 ± 0,00123	не более 0,1	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.253-09
30	Нитраты (по NO ₃)	12,7 ± 2,6	45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
31	Ртуть	0,0000510 ± 0,0000153	не более 0,0005	мг/дм ³	М 01-43-2006

Код образца (пробы): 07/2.19.849.1.1.05					
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Код образца (пробы): 07/3.19.849.1.1.05					
Лаборатория радиационных факторов					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Суммарная бета-активность	0,57 ± 0,07	1	Бк/л	ФР.1.38.2011.11323, МВИ № 235/210-(01.00250-2008)-2011

Удельная активность радона-222	6,8 ± 0,7	60	Бк/л	ФР.1.38.2011.10033, МВИ № 126/210- (01.00250-2008)-2011
Суммарная альфа- активность	менее 0,091	0,2	Бк/л	ФР.1.38.2011.11323, МВИ № 235/210- (01.00250-2008)-2011

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции

№ RA.RU.710023 выдан 20 июля 2015г.

Юридический адрес : г.Орел , ул. Карачевская , 56-а, тел/факс(4862) 77-07-27

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № ЛЗ368хбр от 05.08.2019

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из артезианской скважины с. Вышнее Долгое

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области, Орловская область, Должанский район, с. Урынок, ул. Центральная, д. 3а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Артезианская скважина по адресу: Орловская область, Должанский район, Урыновское сельское поселение, с. Вышнее Долгое

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

Договор от 22.04.2019 г. № 68

НД на соответствие действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 1.2.3539-18 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Могилевцева А.Ю.