

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.510108 выдан ФСА
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.05.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.И. Соколкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ЛЗ120хб от 24.09.2020

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

Вода питьевая из артезианной

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.20.970.1.1.05, 07/2.20.970.1.1.05

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области

Орловская область, Должанский район, с. Урынок

Место осуществления отбора пробы (образца):

Артезианская по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Вышнее Долгое

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 09.09.2020 г. № 145(р)

Тара, упаковка:

Дата и время отбора пробы (образца):

Дата и время доставки пробы (образца):

НД на методику отбора:

НД на соответствие :

Стеклопосуда

09.09.2020 09 ч. 00 мин.

09.09.2020 11 ч. 00 мин.

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 2 апреля 2018 года), ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитриева Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.20.970.1.1.05					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.09.2020					
Дата окончания исследования: 11.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	$0,15 \pm 0,04$ мг/дм ³ *	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
2	Нитраты (по NO ₃)	$0,4 \pm 0,1$ мг/дм ³ *	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты (по NO ₂)	$0,055 \pm 0,027$ мг/дм ³ *	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Сульфаты	20 ± 4 мг/дм ³ *	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
5	Хлориды	менее 10	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Жесткость общая	$6,6 \pm 1$ °ж **	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
7	pH	$7,2 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
8	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
9	Цветность	5 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868-2012
10	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
12	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Преобразователь инометрический И-500	0201	13516/14	22.10.2020	

Код образца (пробы): 07/2.20.970.1.1.05					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.09.2020					
Дата окончания исследования: 10.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * мг/дм³ соответствует мг/л

** °ж соответствует мг-экв/л

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д.

56А;

Фактический адрес: Орловская область, г. Ливны, ул.

Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель технического директора ОИ
О.А.Бакурова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л2463 от 24.09.2020
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л3120хб от 24.09.2020

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

Вода питьевая из артезианной

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы
(образцы):

Администрация Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области

Орловская область, Должанский район, с. Урынок

Место осуществления отбора пробы (образца):

Артезианская по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Вышнее Долгое

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 09.09.2020 г. № 145(р)

НД на соответствие:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 2
апреля 2018 года), ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных
документов.

Врач-эксперт

Могилевцева А.Ю.