

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 13 " 12 2022г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л9780хб от 13.12.2022**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Питьевая вода из водонапорной башни

Объем пробы 2,0 л, 0,5 л

Код пробы (образца): 07/1.22.2376.4.4.05, 07/2.22.2376.4.4.05

Заказчик:

Администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области ИНН: 5708000670 ОГРН: 1025700574745

303753, Орловская область, Должанский район, с. Вышнее Ольшаное

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области
Орловская область, Должанский район, с. В-Ольшаное, ул. Строительная, д. 4

Место осуществления отбора пробы (образца):

Водонапорная башня по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Баранчик

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 29.11.2022 № 203(р)

Тара, упаковка:

Стеклянные емкости

Дата и время отбора пробы (образца):

29.11.2022 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

29.11.2022 11 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

НД на соответствие:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробу:

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Дмитрова Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.2376.4.4.05

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2022


Дата окончания исследования: 29.11.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	1,1 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
5	Цветность	5 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868 п.5

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	С-ВИ/20-09- 2022/187852765	19.09.2023

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.	Подпись
Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В...	

Код образца (пробы): 07/2.22.2376.4.4.05


Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 29.11.2022

Дата окончания исследования: 01.12.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК- 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.	Подпись
Биолог Кузьмина Е.В.	

Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОИ

О.А. Бакурова

" 13 " 12 2022г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л5151 от 13.12.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л9780хб от 13.12.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Питьевая вода из водонапорной башни

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области
Орловская область, Должанский район, с. В-Ольшаное, ул. Строительная, д. 4

Место осуществления отбора пробы (образца):

Водонапорная башня по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Баранчик

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 29.11.2022 № 203(р)

Нормативный документ на соответствие которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

Могилевцева А.Ю.