

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 302800, Орловская область, г. Ливны, ул. Калинина Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л7221хб от 10.12.2018

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из артезианской скважины № 4

Код пробы (образца):

07/1.18.1591.8.4.05, 07/2.18.1591.8.4.05

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" Орловская область, Должанский район, п. Долгое, ул. Кирова, д. 15а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Артезианская скважина № 4 по адресу: Орловская область, пгт. Долгое, ул. Привокзальная

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

Договор от 26.01.2018 г. № 31

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

29.11.2018 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

29.11.2018 11 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитрова Н.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.18.1591.8.4.05

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	$7,0 \pm 1,4$	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
2	Общая минерализация (сухой остаток)	361 ± 32	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3	Мутность	$0,37 \pm 0,07$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Цветность	$5,8 \pm 1,2$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	pH	$7,3 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	$1,22 \pm 0,24$	5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	0,1	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
8	ПАВанионоактивные	менее 0,01	0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
Ф.И.О. заведующей лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/2.18.1591.8.4.05

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Овсянникова В.Н.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции
№ RA.RU.710023 выдан 20 июля 2015г.
Юридический адрес: г.Орел, ул. Карачевская, 56-а, тел/факс(4862) 77-07-27

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по гигиенической оценке результатов лабораторных(инструментальных)
исследований к протоколу № Л7221хб от 10.12.2018.

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из артезианской скважины № 4

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
оформлены пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" Орловская область, Должанский район, п.
Долгое, ул. Кирова, д. 15а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Артезианская скважина № 4 по адресу: Орловская область, пгт. Долгое, ул. Привокзальная

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

Договор от 26.01.2018 г. № 31

ИД на соответствие
действующих нормативов:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям
нормативных документов.

Врач-эксперт



Могилевцева А.Ю.