

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

Н.И. Соколкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л75306 от 13.12.2018

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из водоразборной колонки

Код пробы (образца):

07/2.18.1676.6.4.05

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" Орловская область, Должанский район, п. Долгое, ул. Кирова, д. 15а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка МУП "Жилкомхоз" по адресу: Орловская область, п. Долгое, ул. Фролова

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

Договор от 26.01.2018 г. № 31

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

12.12.2018 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.12.2018 11 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробу:

Помощник врача по гигиене детей и

подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Орловской области в г.

Ливны" Дмитрова Н.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/2.18.1676.6.4.05

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Овсянникова В.Н.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции

№ RA.RU.710023 выдан 20 июля 2015г.

Юридический адрес : г.Орел , ул. Карачевская , 56-а, тел/факс(4862) 77-07-27

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по гигиенической оценке результатов лабораторных(инструментальных)
исследований к протоколу № Л75306 от 13.12.2018.

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из водоразборной колонки

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

были отобраны пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" Орловская область, Должанский район, п.

Долгое, ул. Кирова, д. 15а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка МУП "Жилкомхоз" по адресу: Орловская область, п. Долгое, ул. Фролова

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

Договор от 26.01.2018 г. № 31

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения"

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям
нормативных документов.

Врач-эксперт



Могилевцева А.Ю.